

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

**Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств №21»**

СОГЛАСОВАНО

**Председатель Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»**

А.И. Низовцев

«16» сентября 2025 г.




УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДШИ №21»

С.В. Рыженкова

«16» сентября 2025 г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ **Детская школа искусств. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №21»**
- 1.2. Адрес ОСИ: **г. Саратов, ул. Аткарская, дом 31.**
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: **отдельно стоящее здание из 4-х этажей, общей площадью 408,8 кв. м. наличие прилегающего земельного участка (нет); нет.**
- 1.4. Год постройки здания **1962 г.**, последнего капитального ремонта: **не известен.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий.**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №21» (МБУДО «ДШИ №21»).**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **г. Саратов, ул. Аткарская, дом 31.**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность: **Кировский район г. Саратова**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **410028, г. Саратов, ул. Советская, д.4Б.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование**

2.3. Форма оказания услуг: **с краткосрочным пребыванием.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 5 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **128 человек, вместимость - 128 человек, пропускная способность – 128 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **остановка "Железнодорожный вокзал " троллейбус №№ 1, 10, 15, 109; маршрутное такси № 75, 79, 25, 72;** наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **троллейбус №№ 1, 10, 15, 109**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **25 м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **менее 1 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, У), ВДН (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О), оборудовать зону целевого обслуживания для инвалидов на первом этаже. Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, У, О), временно недоступно (К, С). Система информации и связи (на всех зонах)

– временно недоступно. Входная группа в здание не доступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и по зрению. Пути следования внутри помещения, и зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, по зрению, с поражением опорно-двигательной системы. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации. Санитарно — гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-колясочников и по зрению.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2025 – 2030** гг. в рамках исполнения: плана мероприятий.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен условно в пределах первого этажа.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией (собственником здания)

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от **«05» сентября 2025 г.**,
2. Отчет обследования объекта: от **«05» сентября 2025 г.**

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУДО «ДШИ №21»



С.В. Рыженкова

«16»_сентября 2025 г.

Отчет
обследования ОСИ к паспорту доступности

г. Саратов

«05» сентября 2025 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ **Детская школа искусств. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №21»**
- 1.2. Адрес ОСИ: **г. Саратов, ул. Аткарская, дом 31**
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: **отдельно стоящее здание из 4-х этажей, общей площадью 408,8 кв. м. наличие прилегающего земельного участка (нет); нет.**
- 1.4. Год постройки здания **1962 г.**, последнего капитального ремонта: **не известен.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий.**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №21» (МБУДО «ДШИ №21»).**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **г. Саратов, ул. Аткарская, дом 31.**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **муниципальная.**

1.10. Территориальная принадлежность: **Кировский район г. Саратова**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **410028, г. Саратов, ул. Советская, д.4Б.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование**

2.3. Форма оказания услуг: **с краткосрочным пребывание.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 5 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **128 человек**, вместимость – **128 человек**, пропускная способность – **128 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **остановка "Железнодорожный вокзал "** троллейбус №№ 1, 10, 15, 109; **маршрутное такси № 75, 79, 25, 72;** наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **троллейбус №№ 1, 10, 15, 109.**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **25 м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **менее 1 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У, О), ВДН (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О), оборудовать зону целевого обслуживания для инвалидов на первом этаже. Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, У, О), временно недоступно (К, С). Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Входная группа в здание не доступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках и по зрению. Пути следования внутри помещения, и зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, по зрению, с поражением опорно-двигательной системы. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации. Санитарно — гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-колясочников и по зрению

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями с обязательным

	учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, по скорости и способу восприятия информации, ограничению скорости передвижения и пр., их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яростный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Перед открытой лестницей должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м. шириной 0,3 – 0,5м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. При перепаде высот пола в здании
--	---

		следует предусматривать пандусы (пандус инвентарный перекатный). Устройство временного или эпизодического использования, резиновый пороговый пандус (приставной мобильный), используемый для преодоления дверных порогов, перепадов высот.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению (мнемосхема) с правой стороны после входа в здании. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания (входы/выходы, лестницы, санитарно-бытовые помещения и т.п.), устанавливаются, при необходимости, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. При перепаде высот пола в здании следует предусматривать пандусы (пандус инвентарный перекатный). Устройство временного или эпизодического использования, резиновый пороговый пандус (приставной мобильный), используемый для преодоления дверных порогов, перепадов высот. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Информирование тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1м–0,5 м от края таблички до края дверного проема. На поступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть

		нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Лестница, включающая в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства. При реконструкции и приспособлении существующих зданий и сооружений при выполнении проектных решений в рамках «разумного приспособления» с учетом 4.8 СП 59.13330.2020 29 при невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании. Организовать обслуживания для инвалидов на первом этаже.
5	Санитарно - гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Доступная кабина должна иметь ширину - 1,65м., глубину 1,8м., Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. ширина двери в свету не менее 0,9м. Следует применять дверные ручки, открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных

		поворотов руки в запястье. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,8м. для размещения кресла - коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4м. для разворота кресла-коляски. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. У дверей доступных кабин следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Знаком доступности для МГН должны обозначаться: стоянки (парковки) транспортных средств; зоны предоставления услуг;

	входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках; доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках; доступные пути эвакуации инвалидов на креслах-колясках; В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания (входы/выходы, лестницы, санитарно-бытовые помещения и т.п.), устанавливаются, при необходимости, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола. Информационные тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию, и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны
--	--

		быть идентичными в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2020 – 2025 гг.** в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен условно в пределах первого этажа.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией (собственником здания)

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

Директор МБУДО «ДШИ № 21»

Члены комиссии:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

секретарь учебной части

Заместитель директора по учебной работе

Председатель СОО ООО ВОИ

Рыженкова С.В.

Мережко М. Г.


Швырёва О.Г

Сафонова А. Б.

Низовцев А. И.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУДО «ДШИ №21»



С.В. Рыженкова

«16» сентября 2025 г.

**Анкета
(информация об ОСИ)
к паспорту доступности ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Детская школа искусств. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №21».**
- 1.2. Адрес ОСИ: **г. Саратов, ул. Аткарская, дом 31.**
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: **отдельно стоящее здание из 4-х этажей, общей площадью 408,8 кв. м. наличие прилегающего земельного участка (нет); нет.**
- 1.4. Год постройки здания **1962** г., последнего капитального ремонта: **не известен.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий.**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №21» (МБУДО «ДШИ №21»)**

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **г. Саратов, ул. Аткарская, дом 31.**
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **Кировский район г. Саратова**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **410028, г. Саратов, ул. Советская, д.4Б.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: **с краткосрочным пребыванием.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 5 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **128** человек, вместимость – **128** человек, пропускная способность – **128** человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **остановка "Железнодорожный вокзал " троллейбус №№ 1, 10, 15, 109; маршрутное такси № 75, 79, 25, 72; наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: троллейбус №№ 1, 10, 15, 109.**
- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **25 м.**
 3.2.2. Время движения (пешком): **менее 1 мин.**
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**
 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**
 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**
 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен


4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

 Директор МБУДО «ДШИ №21» Рыженкова Светлана Валентиновна тел. 8(8452) 50-57-36.